

Merkblatt Zuluftautomaten (ZLA)

Die Zuluftautomaten reagieren auf den Unterdruck der Abluftventilatoren in den Nasszonen; diese weisen eine Kapazität von Maximum 60 m³/h Abluft auf.

Zudem sind diese Automaten nicht dazu bestimmt, dass die Küchenabluft mit weit höheren Luftmengen über diese Geräte laufen.

Wenn die Küchenabluft eingeschaltet wird, muss zuvor ein Fenster gekippt werden, denn diese grossen Luftmassen lassen sich nicht über einen Zuluftautomaten steuern.

Notice automates d'adduction d'air frais

Les automates d'adduction d'air frais réagissent à la dépression des ventilateurs dans les salles d'eau, ces derniers pouvant évacuer au maximum 60 m³/h.

De plus, il n'est pas prévu que l'air vicié des cuisines ayant un plus grand volume d'air, soit évacué par les automates d'adduction d'air frais, car la masse d'air dépasse leur capacité d'adduction.

Quand le ventilateur de la cuisine est enclenché, une fenêtre doit être impérativement bascu-lée, car ce volume d'air ne se laisse pas gérer par un automate d'adduction.

